

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта в 2012 г. электросетевых объектов
 ЗАО «Алкоа Металлург Рус», участвующих в оказании услуг по транспортировке электрической энергии (мощности)**

№ п. п.	Дата ремонта	Электросетевой объект ЗАО «АМР»	Время ввода в ремонт, час : мин.	Время вывода из ремонта, час : мин.	Вид ремонта	Наименование присоединения потребителя
1	Январь	-	Ремонты не производились	-	-	-
2	01.02.2012	ЗРУ-10 кВ «РУП-7» яч. 26	9:10	14:10	Исполнение плана ППР	ОАО «Донэнерго», «ТП-106»
3	Март	-	Ремонты не производились	-	-	-
4	21.04.2012	ЗРУ-10 кВ «РУП-7» яч. 26	6:04	16:10	Исполнение плана ППР	ОАО «Донэнерго», «ТП-106»
5	28.05.2012	ТП «Собст. база» ТМ-1600/10	8:39	9:08	Исполнение плана ППР	ЗАО «Алунекст»
	«	«	12:28	12:50	Исполнение плана ППР	ЗАО «Алунекст»
6	Июнь	-	Ремонты не производились	-	-	-

Главный энергетик



П. С. Лукьянов

19.07.12

**Объем недопоставленной электрической энергии
в результате аварийных отключений в электроустановках ЗАО «АМР»
в 2012 году**

Дата	Аварийное отключение	Наименование присоединения	Время перерыва эл. снабжения, час	Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
1 квартал	-	-	-	-
2 квартал				
14.06.2012	ЗРУ-10кВ «РУП-7» яч. 26	«Л-726» «Донэнерго»	18-55 – 19-20	264,6
14.06.2012	ЗРУ-10кВ «РУП-7» яч. 27	ООО «Силикатчик»	18-55 – 19-20	54,1

Главный энергетик



П. С. Лукьянов

19.07.12